

ATTESTATION DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE

ATI atteste que :

L'ISOLANT ATiPRO A UNE PERFORMANCE THERMIQUE ÉQUIVALENTE

Perf/th = 24 cm isolant traditionnel (R = 6 m².K/W).

Les tests sont effectués sur l'outil de mesure ATI de type BOÎTE CHAUDE GARDÉE DYNAMIQUE qui tient compte du système de pose complet selon les règles en vigueur (2 lames d'air).

Sous réserve d'une pose conforme aux notices techniques ATI (valable uniquement en France métropolitaine, Bénélux, Espagne).

ATTESTATION DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE

ATI atteste que :

L'ISOLANT THERMO M1 A UNE PERFORMANCE THERMIQUE ÉQUIVALENTE

Perf/th = 8 cm isolant traditionnel (R = 1,96 m².K/W).

Les tests sont effectués sur l'outil de mesure ATI de type BOÎTE CHAUDE GARDÉE DYNAMIQUE

ATTESTATION DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE

ATI atteste que :

L'ISOLANT ATi M1 1P A UNE PERFORMANCE THERMIQUE ÉQUIVALENTE

Perf/th = 15 cm isolant traditionnel (R = 3,70 m².K/W).

Les tests sont effectués sur l'outil de mesure ATI de type BOÎTE CHAUDE GARDÉE DYNAMIQUE

ATTESTATION DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE

ATI atteste que :

L'ISOLANT ATi 150+ A UNE PERFORMANCE THERMIQUE ÉQUIVALENTE

Perf/th = 18 cm isolant traditionnel (R = 4,44 m².K/W).

Les tests sont effectués sur l'outil de mesure ATI de type BOÎTE CHAUDE GARDÉE DYNAMIQUE

ATTESTATION DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE

ATI atteste que :

L'ISOLANT ATi 500 A UNE PERFORMANCE THERMIQUE ÉQUIVALENTE

Perf/th = 20 cm isolant traditionnel (R = 5,00 m².K/W).

Les tests sont effectués sur l'outil de mesure ATI de type BOÎTE CHAUDE GARDÉE DYNAMIQUE

ATTESTATION DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE

ATI atteste que :

L'ISOLANT ATi M15 A UNE PERFORMANCE THERMIQUE ÉQUIVALENTE

Perf/th = 22 cm isolant traditionnel (R = 5,43 m².K/W).

Les tests sont effectués sur l'outil de mesure ATI de type BOÎTE CHAUDE GARDÉE DYNAMIQUE qui tient compte du système de pose complet selon les règles en vigueur (2 lames d'air).

Sous réserve d'une pose conforme aux notices techniques ATI (valable uniquement en France métropolitaine, Bénélux, Espagne).

GARANTIE DECENNALE

Certificat délivré à

M. Mme : qui a acheté rouleaux.....

Date d'achat : pour un chantier d'isolation en Toitures Planchers de combles Murs Plafonds Sols

Situé à l'adresse suivante :

Fait à Beynost, le

Service technique :



L'équilibre thermique en toutes saisons !